

大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター

2024年度 契約処理: 焼却

单位:t

**大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター
焼却施設／排ガス
2024年度**

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

ばいじんの除去を行った日			2024年									2025年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	1号炉	月/日		5/21～5/28				9/21～10/3			1/12～1/18			
排ガス処理設備	1号炉	月/日		5/21～5/28				9/21～10/3			1/12～1/18			

【排ガスの分析結果】

採取位置			別紙の通り							
採取した年月日			2024年4月17日	2024年6月12日	2024年8月20日	2024年10月16日	2024年12月4日	2025年2月12日		
測定結果が得られた日			2024年5月23日	2024年7月27日	2024年9月30日	2024年12月19日	2025年1月18日	2025年3月17日		
測定項目	単位	炉								
ばいじん	g/m ³ N	1号炉	0.002未満	0.004	0.003	0.004未満	0.003未満	0.005未満		
ばい煙量又は ばい煙濃度	窒素酸化物	ppm	1号炉	40.0	32.0	38.0	50.0	53.0	65.0	
	塩化水素	mg/m ³ N	1号炉	16.0	21.0	3.0	1.0	0.5未満	13.0	
	硫黄酸化物	ppm	1号炉	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	1号炉	—	0.23	—	—	0.0084	—		