

2025年度 契約処理:焼却

[illegible]

大栄環境(株) 西宮リサイクルセンター
焼却施設／排ガス
2025年度

【ばいじんの除去の実施状況と措置】

| ばいじんの除去を行った日 | | | 2025年 | | | | | | | | 2026年 | | | |
|--------------|-----|-----|-------|-----------|----|----|----|-----------|-----|-----|-------|----------|----|----|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 冷却設備 | 1号炉 | 月/日 | | 5/19～5/26 | | | | 9/14～9/27 | | | | 1/9～1/15 | | |
| 排ガス処理設備 | 1号炉 | 月/日 | | 5/19～5/26 | | | | 9/14～9/27 | | | | 1/9～1/15 | | |

【排ガスの分析結果】

| 採取位置 | | | | 別紙の通り | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------------------|-----|------------|------------|-----------|-------------|-------------|--|--|--|
| 採取した年月日 | | | | 2025年4月16日 | 2025年7月10日 | 2025年8月7日 | 2025年10月14日 | 2026年12月10日 | | | |
| 測定結果が得られた日 | | | | 2025年5月16日 | 2025年8月1日 | 2025年9月9日 | 2025年11月21日 | 2026年1月21日 | | | |
| 測定項目 | | 単位 | 炉 | | | | | | | | |
| ばい煙量又は ばい煙濃度 | ばいじん | g/m ³ N | 1号炉 | 0.008 | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.004未満 | 0.002未満 | | | |
| | 窒素酸化物 | ppm | 1号炉 | 43.0 | 44.0 | 43.0 | 46.0 | 50.0 | | | |
| | 塩化水素 | mg/m ³ N | 1号炉 | 9.3 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | | | |
| | 硫黄酸化物 | ppm | 1号炉 | 0.2未満 | 0.2未満 | 1.4 | 0.2未満 | 0.3 | | | |
| ダイオキシン類 | | ng-TEQ/Nm ³ | 1号炉 | － | 0.2 | － | － | 0.031 | | | |